


1. Двери в лестничных клетках установить с пределом огнестойкости не менее EI 30, с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах.
2. Коробки дверей в лестничных клетках установить в створе с внутренней поверхностью стены для обеспечения открывания полотнов дверей на 180°.

 © Данный чертеж не подлежит размножению или передаче другим организациям и лицам без письменного согласия института						<b>6350 -15 - AP</b>			
						г.Владимир, мкр. №2 Сновицы-Веризино, квартал № 6, дом №2			
изм.	кол.уч.	лист	№док.	подпись	дата	Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенным детским дошкольным учреждением на 30 мест Блок Б.	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Чистова			02.16		П	15	
Нач.гр.арх.		Чистова			02.16				
		ГИП		Бещанов	02.16	План 2 - 10 этажа между осями 1 <sub>Б</sub> -18 <sub>Б</sub>	<b>ВЛАДИМИРГРАЖДАНПРОЕКТ</b>		

Имя, № подл. | Порядк. и дата | Взам. инв. №